



ZESPÓŁ SZKÓŁ
im. GEN. DEZYDEREGO CHŁAPOWSKIEGO
W BOLECHOWIE

Bolechowo, dnia 22.05.2025 r.

POWIAT POZNAŃSKI

**Zespół Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego
w Bolechowie**

ul. Obornicka 1
62-005 Owińska
NIP: 7811840766

Tel./fax: 61 8126 040

E-mail sekretariat: bolechowo@zsbolechowo.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE

Szanowni Państwo,

zwracamy się do Państwa z prośbą o złożenie oferty na realizację usług.

realizowanej dla :

ZESPOŁU SZKÓŁ im. GEN. DEZYDEREGO CHŁAPOWSKIEGO W BOLECHOWIE

na :

Zakup wraz z dostawą i montażem 4 klimatyzatorów z przeznaczeniem na wyposażenie pomieszczeń : sala bankietowa (2 szt.), sekretariat, pokój nauczycielski mieszczących się w szkole w Murowanej Goślinie, ul. Szkolna 1, 62-095 Murowana Goślina.

Zakup wraz z dostawą i montażem 5 klimatyzatorów z przeznaczeniem na wyposażenie pomieszczeń: portiernia, pokój nauczycielski, sale lekcyjne nr 116, 117 i 118 mieszczących się w szkole w Bolechowie, ul. Obornicka 1, 62-005 Owińska.

Termin wykonania zamówienia : od 01.07.2025 r. do 31.07.2025 r.

Opis przedmiotu zamówienia :

Zakup wraz z dostawą i montażem 9 klimatyzatorów :

Szkoła w Murowanej Goślinie, ul. Szkolna 1, 62-095 Murowana Goślina :

1. Sekretariat szkolny 103, moc chłodzenia 3,5 kW - 1 szt.;
2. Sala Bankietowa 119, moc chłodzenia 8 kW – 1 szt.;
3. Sala Bankietowa 120, moc chłodzenia 5 kW – 1 szt.;
4. Pokój nauczycielski 201, moc chłodzenia 8 kW – 1 szt.

1. Konieczna jest wizja lokalna dokonana przez oferenta przed złożeniem oferty.
2. Wszystkie jednostki zewnętrzne muszą zostać zlokalizowane na dachu szkoły z uwagi na taki warunek należy w kalkulacji uwzględnić i przewidzieć:
 - konstrukcje wsporcze pod urządzenia,
 - zasilanie elektryczne z rozdzielni do jednostek na dachu,
 - wykonanie przepustów dachowych przez pokrycie dachowe wykonane z folii membrany oraz obróbkę dekarскую tych przejść,
 - wykonanie obróbki murarskiej i malarskiej otworów technologicznych do systemowych przepustów dachowych,
 - uwzględnić do wykonania wewnątrz szkoły suchą zabudowę z płyt gipsowo kartonowych dla wszystkich instalacji technicznych przebiegających z niższych kondygnacji do przepustów dachowych. Po wykonaniu zabudowy G-K w celu zachowania stanu istniejącego należy zabudowę wykończyć tapetą natryskową firmy Gotele "Kropek po prostu szary".
3. Wszystkie jednostki wewnętrzne muszą zostać zamontowane w przestrzeni sufitu podwieszanego i muszą być to jednostki jednego typu kasetonowego.
4. Należy do oferty załączyć karty katalogowe urządzeń.
5. Z uwagi na konieczność przeprowadzenia instalacji chłodniczej z pomieszczeń 103,119,120,201 na dach budynku w doborze i wycenie urządzeń przewidzieć odległości pomiędzy tymi jednostkami.

Szkoła w Bolechowie, ul. Obornicka 1, 62-005 Owińska :

1. Sala lekcyjna numer 116, moc chłodzenia 7 kW – 1 szt.;
2. Sala lekcyjna numer 117, moc chłodzenia 7 kW – 1 szt.;
3. Sala lekcyjna numer 118, moc chłodzenia 5 kW – 1 szt.;
4. Pokój nauczycielski, moc chłodzenia 5 kW – 1 szt.;
5. Portiernia, moc chłodzenia 3,2 kW – 1 szt.

1. Konieczna jest wizja lokalna dokonana przez oferenta przed złożeniem oferty.
2. Wszystkie jednostki zewnętrzne muszą zostać zlokalizowane na dachu szkoły z uwagi na taki warunek należy w kalkulacji uwzględnić i przewidzieć:
 - konstrukcje wsporcze pod urządzenia,
 - zasilanie elektryczne z rozdzielni do jednostek na dachu,
 - wykonanie obróbki murarskiej i malarskiej otworów technologicznych do systemowych przejść technologicznych instalacji ,
3. Wszystkie jednostki wewnętrzne muszą być zaproponowane jednego typu naściennego.

4. Należy do oferty załączyć karty katalogowe urządzeń.
5. Z uwagi na konieczność przeprowadzenia instalacji chłodniczej z pomieszczeń 116,117,118, pokój nauczycielski i portiernia na dach budynku w doborze i wycenie urządzeń przewidzieć odległości pomiędzy tymi jednostkami.

Kryteria oceny oferty:

x cena : 80%

x termin wykonania zamówienia : 10%

x okres i warunki gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia : 10%

Prosimy o nadsyłanie ofert na adres e-mail szkoły : bolechowo@zsbolechowo.pl

w nieprzekraczalnym terminie **do 29.05.2025r. godzina 10:00.**

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Nie ma możliwości składania ofert częściowych.
3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty

WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

Proszę do składanej oferty dołączyć podpisanie Oświadczenie – załącznik nr 1.